



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsobp.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01788
(номер сертификата соответствия)

032487
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУНГУР" (ООО "КНАУФ ГИПС КУНГУР"). Адрес: 617472, РОССИЯ, Пермский край, город Кунгур, улица Русское поле. ОГРН: 1025901890167. Телефон: +73427162100. Факс: +73427162115. Электронная почта: knaufkungur@knauf.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью "КНАУФ ГИПС КУНГУР" (ООО "КНАУФ ГИПС КУНГУР"). Адрес: 617472, РОССИЯ, Пермский край, город Кунгур, улица Русское поле. ОГРН: 1025901890167. Телефон: +73427162100. Факс: +73427162115. Электронная почта: knaufkungur@knauf.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия) ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", Адрес: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Плиты гипсовые пазогребневые полнотелые типов: ПЛГН1 (гидрофобизированные), ПЛГН2 (без гидрофобизирующей добавки), толщиной 80 мм и 100 мм, выпускаемые по ГОСТ 6428-2018 «Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок. Технические условия». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть". код ОК 034 (ОКПД 2) 23.62.10.000
 Группа горючести – НГ (негорючие). код ТН ВЭД России 6809 19 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ (номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения) Протокол сертификационных испытаний № 72-С-21 от 12.04.2021 г. ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 34-АСП/21 от 18.03.2021 г. Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции) ГОСТ 6428-2018 «Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок. Технические условия».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.04.2021 по 18.04.2026



Руководитель
 (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

(Handwritten signature)
 подпись

Д.С. Подсевалов
 (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
 подпись

А.В. Савицкий
 (инициалы, фамилия)