



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**  
129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.003396.11.19 Дата 13. 11. 2019 г.

На основании заявления № 03409 от 31.10.2019  
Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 05.11.2019 по 13.11.2019

Наименование продукции: Смесь сухая клеевая КНАУФ-Перлфикс на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения; Смесь сухая клеевая КНАУФ-Перлфикс ГВ на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения

Организация-изготовитель: ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"  
Адрес: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, 15 В ( Россия )

Импортер (поставщик), получатель: ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"  
(ИНН:7447141540, ОГРН:1087447016722)  
Адрес: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, 15 В ( Россия )

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.64.10-011-04001508-2017 (идентичны ТУ 5745-011-04001508-2015) с изм. №№ 1-8 «Смеси сухие гипсовые КНАУФ»

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.64.10-011-04001508-2017 (идентичны ТУ 5745-011-04001508-2015) с изм. №№ 1-8 «Смеси сухие гипсовые КНАУФ», рецептура, этикетки, доверенность, свидетельство права, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой смесь из гипсового вяжущего, добавок

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96) №77.24159 17 от 07.11.2019 г.

002528

Гигиеническая характеристика продукции:

Эффективная удельная активность (Аэфф. м)  
природных радионуклидов (Бк/кг):

126

не более 370

и соответствуют 1 классу строительных материалов.

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: кальций сульфат дигидрату, кремний диоксиду(кварц). Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз.

Область применения: Для приклеивания плит гипсовых строительных и листов гипсоволокнистых, а также элементов декора при облицовке стен и перегородок

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ТУ 23.64.10-011-04001508-2017 с изм. №№1-8. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), Глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.11,19)

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Смесь сухая клеевая КНАУФ-Перлфикс на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения; Смесь сухая клеевая КНАУФ-Перлфикс ГВ на гипсовом вяжущем для внутренних работ ручного нанесения соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Врач (врачи)  
Заведующий отделом  
профилактической токсикологии  
  
Заместитель главного врача,  
Руководитель (заместитель)  
органа инспекции



Васильева Г. В.

Завьялов Н.В.  
Скворцова Е.Л.

Мизгайлов А.В.

77.01.12.П.003396.11.19 от 13.11.2019

XXXXXXX